

Отметка о размещении сведений о профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий Учетный № ПМ 86230041000107948240

Дата «02» октября 2023 года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ХАНТЫ-  
МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - ЮГРЕ В г. СУРГУТЕ И  
СУРГУТСКОМ РАЙОНЕ**

Республики ул., д. 75/1, г.Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ – ЮГРА, Тюменская область, 628400 телефон: 8(3462)246-077

e-mail: [Surgut@86.rospotrebnadzor.ru](mailto:Surgut@86.rospotrebnadzor.ru)

(указывается наименование территориального отдела)

**Предписание  
об устранении выявленных нарушений  
обязательных требований**

№ 155 г.Сургут, ул.Республики, 75/1 «19» 10.2023 г.  
(место выдачи предписания)

Мною, Мищенко Мариной Юрьевной  
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита, проведенного на основании абзаца 2 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» в рамках проведения профилактического визита ПМ 86230041000107948240 в отношении БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 74"Филиппок» 628400, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Островского, 21/2. ИНН 8602003613, ОГРН 1048602070440

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. Площадка для сбора отходов не оборудована, что не соответствует требованиям п.п. 2.2.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». п. 2.2.3. *На собственной территории должна быть оборудована площадка, расположенная в непосредственной близости от въезда на эту территорию, с водонепроницаемым твердым покрытием для сбора отходов. Размеры площадки должны превышать площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны. На площадке устанавливаются контейнеры (мусоросборники) закрывающимися крышками.*
2. На момент обследования отсутствует раковина для мытья рук персонала в групповых ячейках («Пингвинята», «Ромашки», «Бабочки», «Лисята», «Совята», «Цыплята», «Колокольчики», «Пчелки», «Слонята», «Утята», «Ландыши», «Одуванчики», «Божьи коровки», «Стрекозки», «Львята», что не соответствует требованиям пп. 3.1.7 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». *...туалеты для детей раннего возраста оборудуются в одном помещении. В нем устанавливаются умывальные раковины для детей, раковина и унитаз (в отдельной кабине) для персонала, шкаф (стеллаж) с ячейками для хранения индивидуальных горшков и слив для их обработки, детская ванна (для детей ясельного возраста) или душевой поддон, а также хозяйственный шкаф.*
3. Групповая ячейка «Цыплята» возраст 2-3 лет расположена на 2 этаже, что не соответствует требованиям пп. 3.1.3 СП 2.4.3648-20. *...Групповые ячейки размещаются не выше третьего этажа, в том числе, групповые ячейки для детей с ограниченными возможностями здоровья, - не выше второго этажа, для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и зрения - на первом этаже. Групповые ячейки для детей до 3-х лет располагаются на 1 этаже.*
4. Списочный состав групповой ячейки компенсирующей направленности с тяжелыми нарушениями речи - 15 детей (не более 10 детей в возрасте старше 3 лет), что не соответствует требованиям пп. 3.1.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» *...Количество воспитанников с ограниченными возможностями здоровья определяется исходя из расчета соблюдения нормы площади на одного воспитанника, а также соблюдения требований к расстановке мебели в соответствии с Правилами. Количество детей в группах компенсирующей направленности не должно превышать: для детей с тяжелыми нарушениями речи - 6 детей в возрасте до 3 лет и 10 детей в возрасте старше 3 лет.*
5. В групповой ячейке «Васильки», возраст 5-6 лет, в групповой ячейке «Кузнечики», возраст 6-7 лет, в туалетной комнате отсутствуют туалетные кабинки отдельно для мальчиков и девочек что не соответствует требованиям

пп. 3.1.7 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». ...*В туалетной умывальной зоне дошкольной, средней, старшей и подготовительной групп устанавливаются умывальные раковины для детей, раковину и унитаз (в отдельной кабине) для персонала, а также детские унитазы. В старших и подготовительных группах туалетные комнаты (отдельные кабинки) оборудуются отдельно для мальчиков и девочек.*

6. На момент обследования на лестничных клетках дефекты стен и потолка, что не соответствует требованиям пп. 2.5.3 СП 2.4.3648-20. *2.5.3. Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими.*

7. Имеются дефекты пола в буфетной и дефекты стен и потолка в санузле (групповая ячейка «Бабочки» (возраст 2-3 лет), что не соответствует требованиям пп. 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20. *2.5.3. Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими. п. 2.5.2. Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.*

8. На момент обследования обнаружены дефекты мебели (групповая ячейка «Васильки»), что не соответствует требованиям пп.2.4.9 СП 2.4.3648-20 *.п.2.4.9. Мебель должна иметь покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств.*

9. В спальне и санузле обнаружены дефекты потолка (групповая ячейка «Пчелки»), что не соответствует требованиям пп. 2.5.3 СП 2.4.3648-20. *п. 2.5.3. Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими.*

10. В игровой, спальне, санузле обнаружены дефекты пола, стен и потолка (групповая ячейка «Кузнечики»), что не соответствует требованиям пп. 2.5.3 СП 2.4.3648-20. *П. 2.5.3. Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими.*

11. На момент обследования в игровой дефекты пола (групповая ячейка «Одуванчики»), что не соответствует требованиям пп. 2.5.2 СП 2.4.3648-20. *П. 2.5.2. Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть*

*выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.*

12. В игровой, буфетной и спальне обнаружены дефекты стен, полов и потолков (групповая ячейка «Стрекозки»), что не соответствует требованиям пп. 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. 2.5.3. Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибок, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими. П. 2.5.2. Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.

13. На момент обследования над всеми сковородами и жарочным шкафом, над ванной в моечном отделении, над котлом в прачечной отсутствует локальная вытяжная система вентиляции, что не соответствует требованиям п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». п. 2.7.4. Помещения, где установлено оборудование, являющееся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги дополнительно обеспечиваются местной системой вытяжной вентиляции.

14. В кабинете приема врача дефекты потолка, что не соответствует требованиям пп. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. 2.5.3. Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибок, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими.

15. Мойка установлена рядом с универсальной кухонной машиной, тем самым допуская пересечение сырой и готовой продукции, что не соответствует требованиям п. 2.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». 2.7. При изготовлении блюд, кулинарных и кондитерских изделий необходимо обеспечивать последовательность и поточность технологических процессов, обеспечивающих химическую, биологическую и физическую (в том числе исключение попадания посторонних предметов и частиц (металлические, деревянные предметы, пластик, стекло) в пищевую продукцию) безопасность.

16. Процентное соотношение между приемами пищи не соответствует требованиям п.п. 8.1.2.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» Приложение №10, Таблица 3. Масса порций не соответствует СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» Приложение №9, таблица 1.

Общая калорийность рациона не соответствует требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания» Приложение №10 (в меню допустимы отклонения от рекомендованных норм калорийности питания  $\pm 5\%$ ).

17. На момент обследования входная группа с дефектами, что не соответствует требованиям пп. 2.2.4 СП 2.4.3648-20. *пп. 2.2.4. Покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории не должно иметь дефектов.*

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

**На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:**

1. Оборудовать площадку для сбора отходов согласно п.п. 2.2.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».
2. Обеспечить наличие раковин для персонала в групповых ячейках («Пингвинята», «Ромашки», «Бабочки», «Лисята», «Совята», «Цыплята», «Колокольчики», «Пчелки», «Слонята», «Утята», «Ландыши», «Одуванчики», «Божьи коровки», «Стрекозки», «Львята», согласно пп. 3.1.7 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».
3. Обеспечить выполнение пп. 3.1.3 СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», в части расположения на этаже групповой ячейки «Цыплята» возраст 2-3 лет.
4. Обеспечить соответствие количества детей в групповой ячейке компенсирующей направленности с тяжелыми нарушениями речи - 15 детей (не более 10 детей в возрасте старше 3 лет), согласно 3.1.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».
5. Обеспечить туалетные кабинки отдельно для мальчиков и девочек в групповой ячейке «Васильки», возраст 5-6 лет, в групповой ячейке «Кузнечики», возраст 6-7 лет, согласно пп. 3.1.7 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».
6. Устранить на лестничных клетках дефекты стен и потолка, согласно пп. 2.5.3 СП 2.4.3648-20. «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».

7. Устранить дефекты пола в буфетной и дефекты стен и потолка в санузле (групповая ячейка «Бабочки» (возраст 2-3 лет), согласно требования пп. 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20. «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»).
8. Устранить дефекты мебели (групповая ячейка «Васильки»), согласно пп. 2.4.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
9. Устранить в спальне и санузле дефекты потолка (групповая ячейка «Пчелки»), согласно пп. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
10. Устранить в игровой, спальне, санузле дефекты пола, стен и потолка (групповая ячейка «Кузнечики»), пп. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
11. Устранить в игровой дефекты пола (групповая ячейка «Одуванчики»), согласно пп. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
12. Устранить в игровой, буфетной и спальне дефекты стен, полов и потолков (групповая ячейка «Стрекозки»), согласно пп. 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
13. Обеспечить локальную вытяжную систему над всеми сковородами и жарочным шкафом, над ванной в моечном отделении, над котлом в прачечной, согласно п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
14. Устранить в кабинете приема врача дефекты потолка, согласно пп. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
15. Обеспечить выполнение п. 2.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», в части пересечение сырой и готовой продукции.
16. Обеспечить процентное соотношение между приемами пищи, согласно п.п. 8.1.2.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» Приложение №10, Таблица 3. Массы порций согласно СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к

организации общественного питания населения» Приложение №9, таблица 1. Общую калорийность рациона согласно СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания» Приложение №10 (в меню допустимы отклонения от рекомендованных норм калорийности питания  $\pm 5\%$ ).

17. Устранить дефект входной группы, согласно п.2.2.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

**Срок устранения нарушений: 19.11.2023 года.**

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

**Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 74 "Филиппок» 628400, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Островского, 21/2. ИНН 8602003613, ОГРН**

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица


**Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в ТО Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г.Сургуте и Сургутском районе по адресу: г.Сургут, ул.Республики, 75/1, ка. 301 тел./факс 8(3462)246-077 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «19» 11. 2023 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.**

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист -  
эксперт

(должность лица, составившего  
предписание)




(подпись)


Мищенко М.Ю.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «19» октября 2023г.



(подпись)



(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: